


Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Errichtung einer Lagerhalle mit Neben-
Bearbeiter:	Kristna Hilz B.Eng.		räumen und Außenflächen
Auftragsnr.	3181350		Flurnr. 718/7, Gmkg. Egg

Kurze Liste		Punktberechnung	
Immissionsberechnung		Beurteilung nach 16. BImSchV	
Verkehrslärm		Einstellung: Referenzeinstellung	
		Tag (6h-22h)	
		IRW	L r,A
		/dB	/dB
IPkt008	IP1 1OG S/O	59.0	31.6
IPkt007	IP1 EG S/O	59.0	31.3
IPkt011	IP2 EG S/W	59.0	35.2
IPkt012	IP2 1OG S/W	59.0	34.8
IPkt013	IP2 EG S/O	59.0	31.9
IPkt014	IP2 1OG S/O	59.0	32.0
IPkt001	IP3 EG S/W	59.0	13.3
IPkt002	IP3 1OG S/W	59.0	29.1
IPkt003	IP4 EG (Bauherr)	59.0	36.3
IPkt004	IP4 1OG (Bauherr)	59.0	35.9
IPkt006	IP5 1OG S/W	59.0	36.2
IPkt005	IP5 EG S/W	59.0	36.7

F1 drücken, um Hinweise zu weiteren Features zu erhalten.

Errichtung einer Lagerhalle mit Nebenräumen und Außenflächen



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B.Eng.

Errichtung einer Lagerhalle
mit Nebenräumen und
Außenflächen
Flurnr. 718/7, Gemarkung
Egg

Auftragsnummer: 3181350

Legende

- Immissionspunkt
- Gebäude
- Straße

Tag (6h-22h) Pegel dB(A)

